

Műszaki leírás

Köröstarcsa Község Önkormányzata a tulajdonában lévő, Köröstarcsa Pipa u. 10. szám alatti egészségház felújítását végzi.

A felújítási munkák az egészségház előírások szerinti akadálymentesítéséhez, a sugárvédelmi biztonságának és a megfelelő higiénés körülmények, a mentők, betegszállító járművek intézménybe jutása feltételeinek megteremtéséhez szükséges alábbi munkákat tartalmazzák:

Egészségház épülete:

Az ingatlan utcai nagykapujához, az ingatlanon belül 5*8 m-es térkőburkolatot kell kialakítani a mentő és betegszállító gépjárművek részére.

A vakok és gyengénlátók számára vezetősáv telepítése szükséges az ingatlan utcai bejáratától az akadálymentes rámpán az épület akadálymentesített bejáratáig.

A fogorvosi rendelő bejáratú ajtajának cseréje szükséges a min. 90 cm szabad nyílásszélesség biztosítása érdekében. Ugyanitt az elhasználódott, bútorba épített mosogatót ki kell cserélni.

A fogorvosi rendelő és a fogorvosi röntgen helyiség közötti meglévő falnyílásba új ajtót kell beépíteni a megfelelő sugárvédelem biztosítása céljából. Típusa normál beltéri tele faajtó, gombos kilinccsel.

Az ajtókereteket a gyengénlátók számára is jól érzékelhetően, kontrasztos megjelenésűre kell alakítani.

Az üvegezett ajtólapokalját a padlószinttől mért 30 cm-es magasságáig ütközésvédelemmel kell ellátni.

Az ajtókat „U” alakú kilincsekkel kell szerelni.

Az akadálymentes mosdóban:

- zsinóros segélyhívó (a helyiség külső részén az ajtó felett elhelyezett fény és hangjelzést adó egységgel)
- bejáratú ajtó behúzó karral (magasság 90 cm)
- WC ülőke (a padlószinttől 46-48 cm közötti magasságban, a fal síkjától számított kiállás min. 70 cm)
- a WC csésze mindkét oldalán kapaszkodó (padlótól 75 cm magasságban, a fal melletti fix, a másik felhajtható)
- WC papír tartó (ülő helyzetben is elérhető, padlósíktól 90 cm magasságban)
- mosdókagyló (padlószinttől 85-90 cm peremmagasság, térdszabad kialakítás), forrázást gátlóval ellátott keverőkaros csapteleppel
- törölközőtartó (mosdó melletti falon, padlótól 100 cm magasságban)
- mosdó felett tükör (padlótól 90 cm magasságban)
- mennyezeti világítás kapcsoló (padlótól 100 cm magasságban)
- mosdóvilágítás (káprázatmentes kialakítás)

kerülnek elhelyezésre, részben a meglévő beépített felszerelési tárgyak, eszközök felhasználásával.

Az épület akadálymentes bejáratának közelében információs táblákat kell elhelyezni, melyek tapintható formában tartalmazzák az épület alaprajzát, továbbá információt adnak az épület főbb szolgáltatásairól (hol található az indukciós hurok, akadálymentes mosdó, stb.)

Az akadálymentes útvonalon elérhető helyiségeket (akadálymentes mosdó, váró, rendelők) Braille ajtófelirattal kell jelölni. A táblák tükröződés mentesek, 150 cm magasságban elhelyezettek, és a betűk 4 m-es olvasási távolságból min. 4 cm magasak.

1 db mobil indukciós hurok beszerzése szükséges.

Békés, 2018. 06. 18.



Török Antal

magasépítő üzemmérnök
5630 Békés, Zsinór u. 6. sz.
TN.: É3-04-0141