

ABLAK KONSZIGNÁCIÓ Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár felújítási munkái. Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20. sz. HRSZ.: 421				
Ablak jele	AB 1	AB 2	AB 3	AB 4
Mennyiség (db)	2	3	8	1
Sz x M méret (cm)	90 x 150	180 x 150	90 x 130	78 x 140
Nyitási mód	Egyszárnyú, bukó-nyíló	Kétszárnyú tokosztott, bukó-nyíló	Egyszárnyú, bukó-nyíló	GLL 1061 B Velux alsó kilíncses billenő tetőablak
Szerkezet:	68 mm vastag hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	Rétegragasztott fenyő. Úsztatott üveg (belső üvegtábla) Edzett üveg (külső üveg tábla) Lakkozott alumínium, ThermoTechnology™ hőszigetelés
Üvegezés:	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	Uw=1,1 W/m²K. Ug=0,6 W/m²K. Rw = 32 dB
Vasalat:	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Alumínium festésű cink alsó kilincs. Kétfokozatú résszellőző. Beépített por és rovarszűrő betét.
Tömítés:	Szárnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés
Felületkezelés:	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben	Az impregnálást követően kétrétegű vízbázisú akril lakk felületkezeléssel
Párkány, könyöklő:	Könyöklő: vastaglazúrral kezelt borovi fenyő Párkány: barna színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: vastaglazúrral kezelt borovi fenyő Párkány: barna színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: vastaglazúrral kezelt borovi fenyő Párkány: barna színű alumínium bádогоzással	
Elhelyezés	A nyílászáró a régi ablak helyére kerül beépítésre	A nyílászáró a régi ablak helyére kerül beépítésre	A nyílászáró a régi ablak helyére kerül beépítésre, párosával összesorolva.	A nyílászáró a régi tetőablak helyére kerül beépítésre.
Előlnézet				
Megjegyzés:	A nyílászárók legyártása előtt helyszíni méretvétel, pontosítás szükséges!			